



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Мишљење

VII

Број: 953 - 2302 / 25-3

Датум: 13-03-2025

Булевар краља Александра 282, 11000 Београд, Србија, Тел: (+381 11) 30 40 700, www.putevi-srbije.rs

АРНІТОР DOO

24300 Бачка Топола

М.Тита 92

Поштовани,

Дописом од 06.03.2025. године, наш заводни број 953-2302/25-2, од 10.03.2025. године, доставили сте Урбанистички пројекат за изградњу фотонапонске соларне електране на к.п. 106/11 и 107, обе КО Стара Моравица, у Старој Моравици, општина Бачка Топола, ради прибављања мишљења.

Извршен је увид у достављену документацију и мишљења смо да се предметни урбанистички пројекат може упутити у даљу процедуру, уз напомену да је потребно кориговати линију заштитног појаса државног пута, која се у складу са законом мери од ивице путног земљишта, а не од коловоза, како је приказано у графичком делу.

По корекцији, урбанистички пројекат није потребно враћати овом предузећу на ново изјашњење.

Особа за контакт: Јелена Ивановић, дипл.пр.пл, 011/30-40-625,
jelena.ivanovic@putevi-srbije.rs

С поштовањем,

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Миодраг Поледица, маг.инж.саобр.



| Обрадио: | |
|-------------------------------------|----|
| Јелена Ивановић, дипл.простор.план. | ЈЧ |
| Контролисао: | |
| Вељко Бојовић, дипл.простор.план. | ВБ |

Достављено:

- ① Наслову
2. ЈП „Путеви Србије” Београд, Архиви
3. ЈП „Путеви Србије” Београд, Одељење за пројектну и планску документацију